

ZÁRUČNÍ LIST

Výroba	ANAF S.p.a. Via del Commercio 4, I-27020 TORRE d'ISOLA (PV) prodejce v ČR a SR TUSAN s.r.o. B.Hájka 185, 267 01 Králův Dvůr – Popovice Tel/fax 311 637 478 OR městský soud v Praze, oddíl C, vl.57680
Název výrobku	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2 kg – HASIVO PRÁŠEK ABC
Typ výrobku	PS2-YN PS2-Y
Výrobní číslo	
Záruční doba	24 měsíců ode dne prodeje
Datum výroby	
Výstupní kontrola	
Datum prodeje	
RAZÍTKO	PODPIS

**PŘÍSTROJ VYHOVUJE
P.E.D. 97/23/EC, M.E.D. 96/98/EC, CEN EN3 a příslušným
technickým podmínkám**

Záruční podmínky:

TUSAN s.r.o. ručí za výrobek v souladu s technickými podmínkami po dobu 24 měsíců ode dne prodeje za předpokladu používání a instalace dle návodu. Porušením plomby nebo jiným mechanickým poškozením záruka zaniká.

Technický popis a návod k použití přístroje PS2-YN PS2-Y

Základní údaje

Popis přístroje:

PS2-YN ABC a PS2-Y ABC jsou přenosné hasící přístroje s náplní hasícího prášku o objemu hasiva 2kg v provedení pod stálým tlakem.

PS2-Y ABC je vybaven kontrolním manometrem.

PS2-YN ABC je bez kontrolního manometru.

Hasící přístroje jsou naplněny hasícím práškem ISOCOMP ABC 40.

Nádoba hasícího přístroje je vyrobeno z hliníku. Ventilová hlava je plastová.

Hasící přístroje PS2-YN ABC a PS2-Y ABC najdou využití zejména v dopravních prostředcích, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích atd.

Lze s nimi hasit zařízení pod el.napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m.

Součástí hasícího přístroje je držák.

Certifikace – P.E.D. 97/23/EC, M.E.D. 96/98/EC, CEN EN3

Pracovní podmínky:

Pracovní schopnost je zaručena v rozmezí teplot -30°C až + 60 °C.

Použití:

Přístroj je určený k hašení zařízení třídy:

A - látky pevné, hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů) např. dřevo, papír, sláma, uhlí, textil, guma.

B – kapalné látky hořící plamenem – např. benzín, olej, dehet, tuky, líh, éter.

C – látky plynné hořící plamenem – např. acetylen, vodík, metan, propan, svítiplyn.

Látky, které jsou pod elektrickým napětím do 1000 V. Minimální vzdálenost od hořící látky je 1 m.

Návod k použití:

Při požáru přístroj donesete na místo hašení. Výstřikovou hubici nasměrujete na ohnisko požáru a přístroj uvedete v činnost stlačením pákového ventilu až na doraz. Činnost přístroje lze kdykoliv přerušit.

Kontrola:

Majitel je povinen zajistit pravidelnou roční kontrolu dle platných předpisů.

Periodická zkouška včetně zkoušky pevnosti a těsnosti se provádí dle platných předpisů.

Po každém použití je majitel povinen předat přístroj k novému naplnění.

Při plnění a opravách je nutno použít pouze schválené hasivo a náhradní díly.

Servis:

Instalaci, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasících přístrojů provádí:

TUSAN s.r.o., Bohumila Hájka 185, 267 01 Králův Dvůr – Popovice,

tel.: + 420 311 637 448, fax: + 420 311 637 478.